

Prüfbericht Nr. 7311266-02
Datum: 11.03.2011

Test report No: 7311266-02
Date: 11.03.2011

WELL-Upgrade Klassifizierung

WELL-Upgrade Classification

Hersteller:
Manufacturer

Friedrich Gampper KG
Fichtestr. 8
71540 Murrhardt

Herstellwerk:
Manufacturing plant

wie vor
as above

Produkt:

Eckregulierventile 3/8" x 3/8"
Nr. 1342
Varianten hierzu siehe Rückseite
Zubehör für Waschtisch-, Bidet-
und Küchenarmatur
als Eckregulierventil
für WELL Upgrade Volume

Product:

Regulating angle valve 3/8" x 3/8"
No. 1342
variants to this see back side
Accessories for wash basin -, bidet -
and kitchen valve
as a regulating angle valve
for WELL Upgrade Volume

Menge (Durchfluss)
Druckabhängige Durchflussbegrenzung
Einstellbarer Durchfluss: von (0 - 41) l/min




Volume (flush volume)
Pressure-dependent flow rate limit
Adjustable flow rate: (0 - 41) l/min

Der Prüfstelle liegt folgender zugehörige
Baumusterprüfbericht vor
TRLR Nr. 7311266-01 vom **11.03.2011**
(Bitte dieses Datum auf dem Online Registrierungsantrag eingeben.)

Following belonging type test report is present to
the test laboratory.
TRLR No. 7311266-01 dated **11.03.2011**
(Fill this date in the online registration application please.)

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Sanitär- und Abscheidetechnik



Dipl.-Ing. (FH) Fries
Stellvert. Laborleiter

Bearbeiter
fr



Dipl.-Betw. (FH) Schömig, SV

Variantenliste:

List of Variants:

Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Artikel-Bezeichnung <i>Article-Designation</i>
1345	1/2" x 3/8"
1382	1/2" x 1/2"